



Ofício nº 177/18

Cascavel, 20 de Abril de 2018.


Ilmo Sr.  
Vereador Fernando Hallberg

Assunto: Resposta ofício nº 254 /2018.


Prezado Senhor :

Devido aos volumes de chuvas terem aumentado significativamente as galerias que chegam ao Poço de Visita (PV) estão sobrecarregadas e acabam danificando o PV que consequentemente estragam o pavimento. Já foram feitos dois reparos, mas enquanto não houver a melhoria da galeria poderá ocorrer novamente.

Atenciosamente.

  
Marcos R. Almeida

Engº Civil – CREA 26.467-D/PR

  
Cletirio F. Feistler  
Secretaria de Obras